



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

20 сентября 2019

№ 22745

Красноярский край
г. Канск

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Блишцовой Татьяной Аркадьевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование: МБОУ «Тасеевская СОШ № 2»), ИНН 2436002722, ОГРН 1022400650337, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата присвоения ОГРН – 15 декабря 2002 года, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 04 декабря 1998 года, адрес регистрации/юридический адрес: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 4925 от 05 августа 2019 года, в МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» по адресу: 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 22743 от 20 сентября 2019).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Тасеевская СОШ № 2»:

1. Устранить нарушения требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) выразившиеся в отсутствии оборудования светопроемов учебного помещения (кабинет 3-08) регулируемые солнцезащитными устройствами (используются шторы, не позволяющие закрыть оконный проем (закрывают оконный проем на $\frac{1}{2}$ окна).

2. Устранить нарушения требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в отсутствии в лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа.

3. Устранить нарушения требований п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в отсутствии оборудования классных досок (с использованием мела) в кабинетах 3-08, технологии для девочек лотком для задержания меловой пыли, хранения мела.

4. Устранить нарушения требований п. п. 12.3, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее СП 3.1/3.2.3146-13) выразившиеся в использовании ученических столов в кабинете информатики, кабинетах 2-06, 3-02, стульев в кабинетах информатики, физики, мебели (шкафы) в кабинетах 2-04, ОВЗ 2 этаж, покрытие которых не позволяют проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (используются столы, стулья с дефектом – сбитые края, отслоившееся покрытие, шкафы оклеены пленкой, которая отошла, разорвана, покрытие отслоилось).

5. Устранить нарушения требований п. п. 4.28, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 выразившиеся в нарушении покрытия стен в спортивном зале (не гладкое, деформировано, отслоилась штукатурка и краска, щели, выбоины), покрытия потолка в спортивном зале (видны следы потеков воды, покрытие отслоилось); покрытия стен в раздевалке для девочек спортивного зала (выбоины, местами отсутствует плитка); покрытия входной двери в раздевалку для мальчиков спортивного зала (выбоины, дверь выполнена из фрагментов различных материалов, шероховатая); отделки подоконника в коридоре 3 этажа (выбоина, часть подоконника отсутствует), что не позволяет проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Устранить нарушения требований п. п. 1.2, 4.29, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в нарушении покрытия пола в коридоре 2 этажа (выбоины, трещины, местами отсутствуют фрагменты плитки), в туалете для мальчиков 2 этаж (на полу отсутствует значительная часть половой плитки, часть плитки с отколотыми краями), что не допускает проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. Устранить нарушения требований п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в отсутствии в учебном помещении 3-08 (иностранный язык для учащихся 2 - 4-х классов) ученической мебели с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, регулируемой по высоте.

8. Устранить нарушения требований п. п. 11.4, 11.5, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» выразившиеся в не проведении осмотра учащихся на педикулез с периодичностью не реже 4 раз в год после каникул и ежемесячно выборочно четыре-пять классов.

9. Устранить нарушения требований п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в не обеспечении прохождения предварительного медицинского осмотра работниками образовательного учреждения при устройстве на работу.

10. Устранить нарушения требований п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в использовании спортивного инвентаря (маты) в спортивном зале с дефектами (частично отсутствует покрытие, разорвано), не позволяющего качественно проводить их обработку с применением мыльно-содового раствора, моющих и дезинфицирующих средств.

11. Устранить нарушения требований п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в не оборудовании токарных станков (по дереву, по металлу) в мастерской для трудового обучения местным освещением.

12. Устранить нарушения требований п. п. 5.10, 12.3, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 выразившиеся в отсутствии оборудования столярных, слесарных верстаков подставками для ног, использовании верстаков высокой степени изношенности (сколы, зазубрины, расслоившееся покрытие).

13. Устранить нарушения требований п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в отсутствии оборудования слесарных верстаков в мастерской для трудового обучения предохранительной сетки высотой 0,65-0,7 м.

14. Устранить нарушения требований п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в отсутствии в мастерской для трудового обучения механической вытяжной вентиляции.

15. Устранить нарушения требований п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями (далее СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03) выразившиеся в размещении рабочих столов с ПЭВМ в кабинете информатики без учета требований, а именно: видеодисплейные терминалы ПЭВМ ориентированы таким образом, что поток естественного света падает справа и на видеомониторы при требовании левостороннего естественного освещения.

16. Устранить нарушения требований п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 выразившиеся в использовании в кабинете информатики ученических стульев, конструкция которых не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления (используются ученические стулья не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, не подъемно-поворотные).

17. Устранить нарушения требований п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 выразившиеся в отсутствии оборудования рабочих мест при работе на ПЭВМ (кабинет информатики) регулируемые подставками для ног.

18. Устранить нарушения требований п. п. 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1 таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности в кабинете 2-05.

Срок исполнения настоящего предписания: **09 октября 2020 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 2».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок: **08 октября 2020 года.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.


Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске


(подпись)

Т. А. Блинова

Настоящее предписание от 20.09.2019 № 22745 вручено лично:


(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),


руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

20 сентября 2019
(дата)


(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении:

дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

юридического лица, уполномоченного осуществлять государственную инспекцию по контролю за оборотом наркотиков в области защиты прав потребителей, от нарушений обязательных требований

20 сентября 2019 г.

№ 22743

Красноярский край
г. Красноярск

Мною, вышшим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Елизаветой Тельмановной Архандьевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование: МБОУ «Тасеевская СОШ № 2», ИНН 2436002722, ОГРН 1022400650337, зарегистрированного в Месяцовой инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата присвоения ОГРН – 15 декабря 2002 года, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 04 декабря 1993 года, адрес регистрации юридического лица: 662770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Митурнича, д. 6, на основании распоряжения органа государственного управления (наказания) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 2775 от 05 августа 2019 года в МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» по адресу: 662770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Митурнича, д. 6, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 22743 – от 20 сентября 2019 г.).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Тасеевская СОШ № 2»: